

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 575525-N-2020 z dnia 18.08.2020 r. *Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Odpowiedzi na wniesione zapytania*

1. Zwracam się z wnioskiem o zmianę treści SIWZ, poprzez zastosowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poziomie 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Pragniemy podkreślić przy tym, iż proponowany przez nas poziom zabezpieczenia zgodny jest z ustawą prawo zamówień publicznych. Mając na względzie znaczną wartość zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania, złożenie tak znacznego zabezpieczenia, jak obecnie przewidzianego w dokumentacji przetargowej, może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadającym stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie. Ponadto, koszt złożenia tak znacznego zabezpieczenia stanowi znacznej wartości składnik cenotwórczy i bezpośrednio wpływa na podniesienie wartości ofert każdego z wykonawców. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na złożenie ofert większej ilości oferentom, zwiększyć konkurencyjność postępowania, a co za tym idzie, realnie obniżyć koszty inwestycji dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Negatywnie. Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ

2. Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej - podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zadania. Zwracam przy tym uwagę na fakt, że termin określony w art. 86 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych jest terminem ostatecznym, kiedy Zamawiający zobowiązany jest do określenia tej kwoty, nie ma jednak żadnych przeszkód prawnych, by Zamawiający uczynił to wcześniej (np. w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w odpowiedzi na pytanie wykonawców). Powyższe pozwoli na zwiększenie transparentności prowadzonego postępowania oraz na skrócenie czasu jego trwania, ponieważ Wykonawcy planujący złożenie ofert wyższych nie przystąpią do ofertowania, dzięki czemu Zamawiający będzie mógł ograniczyć do minimum czasochłonność związaną z oceną wszystkich złożonych ofert.

**Odpowiedź:** Negatywnie. Zamawiający nie ujawni powyższej informacji, albowiem stanowiłoby to wbrew przekonaniu oferenta- naruszenie przepisu art. 86 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

3. Zwracam się z wnioskiem o informację, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace należy uwzględnić w składanej ofercie koszty serwisu instalacji i urządzeń objętych zamówieniem.

**Odpowiedź:** Tak. Powinny one być uwzględnione, jeżeli są przedmiotem niniejszego postępowania. Należy zwrócić uwagę że Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na czas zaoferowany w ofercie, natomiast dla urządzeń, instalacji, materiałów, itp. na okres zgodny z gwarancją producenta

4. Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich niezbędnych do realizacji pełnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej. Jeżeli tak nie jest, proszę o wskazanie podmiotu, który prawami tymi dysponuje i określenie kosztów, jakie Wykonawca zobowiązany będzie ponieść, by prawa te nabyć w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia.

**Odpowiedź:** Nawet ewentualny brak praw autorskich u Zamawiającego nie będzie rodzić żadnych dodatkowych zobowiązań po stronie Wykonawcy

5. Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z uwagi na realizację robót w okresie jesienno-zimowym poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminów wykonywania robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiającego ich wykonanie z przyczyn technologicznych (np. niskie temperatury powietrza lub opady atmosferyczne). Każdorazowe wstrzymanie prac udokumentowane będzie wpisem do dziennika budowy z podaniem uzasadnienia wstrzymania prac, sporządzonym przez kierownika budowy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wstrzymanie prac z powyższego względu przedłuża termin wykonania robót o taką samą ilość dni roboczych, w jaką pracę musiały zostać wstrzymane z uwagi na powyższą przyczynę. Alternatywnie, zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem o 30 dni.

**Odpowiedź:** Negatywnie. Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ

6. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości wydłużenia termin realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca złoży kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie a procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydłuży się z przyczyn niezależnych od wykonawcy, o czas tego wydłużenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ. Wykonawca winien liczyć się przynajmniej z podstawowymi terminami na rozpoznanie sprawy administracyjnej określonymi w KPA i składać wnioski w czasie, który pozwoli na uzyskanie pożądaných decyzji administracyjnych w określonym umową terminie.

7. Zwracam się z wnioskiem zmianę projektu umowy poprzez wprowadzenie limitu kar umownych, jakie mogą zostać nałożone na Wykonawcę ze wszystkich tytułów przewidzianych umową, do poziomu 10% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Dodam, że wprowadzenie limitu nie zakłóci równowagi kontraktowej stron i nie ograniczy możliwości dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych. Zwracam przy tym uwagę, że Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrażeniem, ponieważ narusza w ten sposób równowagę kontraktową. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego.

**Odpowiedź:** Negatywnie. Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ

8. Zwracam się z wnioskiem o obniżenie wysokości zastrzeżonych kar umownych o 25% i ograniczenie katalogu kar umownych do następujących przypadków:
- Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy
  - Niedotrzymanie terminu usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji
  - Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę.
- Wnoszę zarazem o rezygnację z pozostałych postanowień nakładających na Wykonawcę obowiązek zapłaty kar umownych uzasadniając to koniecznością zachowania równowagi kontraktowej stron oraz ciążącym na Zamawiającym obowiązkiem zapewnienia konkurencyjności postępowania. Szeroki katalog kar umownych, których obowiązek zapłaty często aktualizuje się z przyczyn niezawnionych przez Wykonawcę jest istotnym czynnikiem ryzyka kontraktowego, jakie każdy Wykonawca musi oszacować i ująć w ofercie. Zwracam przy tym uwagę, że finalnie koszty związane z tym ryzykiem obciążają Zamawiającego. W związku z powyższym, zwracam się z wnioskiem o ograniczenie liczby kar umownych do przypadków istotnych i kluczowych dla pełnej realizacji zamówienia oraz uzależnienie ich naliczenia od wystąpienia okoliczności zawnionych przez Wykonawcę, a także rezygnację z tych kar, które nie przekładają się bezpośrednio na jakość oraz termin wykonania umowy. Zwracam przy tym uwagę, że Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrażeniem, ponieważ narusza w ten sposób równowagę kontraktową. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego.

**Odpowiedź:** Negatywnie. Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ

9. Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujący zapis: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
- W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
  - W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do odbioru przez Zamawiającego
  - W wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Negatywnie. Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ

10. Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujące zapisy: Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie Zamawiającego
  - Zamawiający nie przekaze placu budowy w terminie wskazanym w umowie oraz nie zrobi tego pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczającego dodatkowy termin na jego przekazanie.
  - Zamawiający nie współdziała w odpowiednim zakresie w celu wykonania umowy pomimo pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu do współdziałania
  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur częściowych mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

**Odpowiedź:** Negatywnie. Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ

11. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego na wskaźnikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS. Powyższą prośbę uzasadniamy stosunkowo długim okresem realizacji kontraktu i nieuchronnym ryzykiem wzrostu kosztów realizacji zamówienia. W przypadku braku takiego rozwiązania, oferenci zmuszeni będą uwzględnić w cenie założenia dotyczące wzrostu poziomu cen, co prawdopodobnie ostatecznie wpłynie na zaofferowanie ceny wyższej, niż wynikałoby to z waloryzacji opartej o wskaźniki GUS.

**Odpowiedź:** Negatywnie. Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ

12. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku niezależnego od Wykonawcy wzrostu kosztów realizacji zamówienia, który wystąpił w okresie jego realizacji. Powyższy mechanizm obejmować powinien, w szczególności, wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost obciążeń o charakterze publiczno-prawnym.

**Odpowiedź:** Negatywnie. Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ. Oferent musi te ryzyka uwzględnić w cenie ofertowej. Jest przy tym rzeczą naturalną, że wynagrodzenie minimalne się zmienia (zwykle in plus), toteż każdorazowa możliwość modyfikacji wynagrodzenia wykonawcy z tego powodu jest niezasadna z punktu widzenia interesów Zamawiającego.

13. Zwracam się z wnioskiem o doprecyzowanie, iż odmowa dokonania odbioru końcowego robót może wynikać wyłącznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, które czynią przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku, uniemożliwiające jego użytkowanie. Wady nieistotne, czyli nieumożliwiające użytkowania pozwalają na właściwe korzystanie z przedmiotu umowy i nie powinny stanowić przeszkody do odbioru i zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zostać zaprotokołowane i usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie mogą blokować wypłaty wynagrodzenia. Pragniemy wskazać, że pojęcie protokołu końcowego „bezusterkowego” narusza wskazane w dalszej części pisma przepisy prawa. Wskazuje ono jednoznacznie że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy możliwe będzie dopiero wówczas, gdy zostanie on odebrany przez Zamawiającego, a będzie to mieć miejsce tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca usunie wszelkie wady nadające się do usunięcia, czyli po odbiorze bezusterkowym. Wprowadzenie tego postanowienia narusza art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 i art. 647 kodeksu cywilnego poprzez ukształtowanie treści przyszłego stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający jego właściwość (naturę), bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współzycia społecznego oraz równowagi stron i prowadzący do nadużycia własnych praw podmiotowych. Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zwracam uwagę, że powyższy przepis mówi o „odbiorze robót” a nie o „bezusterkowym odbiorze robót”. Odmowa odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia możliwa jest jedynie, jeżeli prace zostaną wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub wystąpią wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania. Odmowy odbioru robót i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i niedoróbki, gdyż taka sytuacja uprawnia inwestora jedynie do skorzystania z rękojmi. Postanowienie przeciwne skutkowałoby tym, że każde odstępstwo od stanu idealnego dawałoby inwestorowi prawo do praktycznie nieorganicznej odmowy odbioru. Naruszałoby to równowagę między stronami (inwestor – wykonawca) pozostawiając tego ostatniego w niepewności w zakresie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. Z tych względów postanowienia takie byłoby sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane, a zatem bezwzględnie nieważne. Na poparcie swoich twierdzeń Wykonawca odsyła do wyroku SA w Gdańsku (V Wydział Cywilny z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. Akt V ACa 198/12, w którym Sąd zważył: „Należy zgodzić się z poglądem, że odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części, wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2000 r., I ACA 1027/99, Prawo Gospodarcze 2001/2). W świetle art. 547 KC odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. Wskazując na konieczność odbioru „bezusterkowego” skarżący statuuje przesłankę, której w zapisie ustawowym nie ustanowiono”. Analogiczny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt V ACa 935/15: „Ujawnienie wad budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania

odbioru robót, a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi (por. wyroki Sądu najwyższego z dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt. II CKN 28/07; z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/07). Umownemu obowiązkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada obowiązek zleceniodawcy odebrania tego obiektu i zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia. (...) W świetle art. 647 KC odbiór należy do obowiązków zleceniodawcy i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek, bowiem przepis odwołuje się do „odbioru robót”, a nie „bezusterkowego odbioru robót”. Z chwilą odbioru robót przedmiot umowy realizuje się prawo wykonawcy do żądania wypłaty wynagrodzenia i prawa tego nie niweczy, co do zasady, stwierdzenie zauważonych usterek”. Identyczną ocenę zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie – I Wydział Cywilny w orzeczeniu z dnia 3 sierpnia 2017 r. sygn. Akt I ACa 689/16, zamieszczając w wyroku obszerny wywód: „Otóż, odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC. W świetle ugruntowanego już w orzecznictwie poglądu, zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę robót budowlanych, które spełniają cechy zamówienia określone w umowie, chociaż zawierają pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 KC. Inwestor może uchylić się od tego obowiązku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejących i osadzonych w treści (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r., CSK 21/12 oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r., I ACa 124/14). Podnosi się przy tym, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać odbioru tych robót od braku jakichkolwiek usterek, albowiem jedynie wady istotne uzasadniają taką odmowę (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa 725/13, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 października 2016 r. I ACa 138/16). Również w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. o sygn. Akt I CSK 333/16 Sąd Najwyższy wskazał, że wynikającego z art. 647 KC obowiązku inwestora odbioru robót nie można sprowadzać do sytuacji, w której odebranie ma dotyczyć wyłącznie obiektu całkowicie wolnego od wad. Przyjmuje się, że projekt i zasady wiedzy technicznej powołane w przepisie art. 647 KC stanowią kompromis między tym, co możliwe i konieczne w budownictwie, uwzględniają interes publiczny i prywatny użytkownika i tym samym stanowią kryterium dopuszczalności modyfikacji wymagań odnośnie do jakości obiektu budowlanego. Inwestor może bowiem skutecznie dochodzić usunięcia stwierdzonych wad. W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania. Inwestor może natomiast skutecznie dochodzić usunięcia wad w oparciu o przepis art. 637 KC i art. 638 KC, jednak do jego uprawnienie nie wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane.” W związku z powyższym, utrzymywanie podobnych postanowień we wzorze umowy w obecnym brzmieniu stanowi działanie naruszające przepisy art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 i 647 KC. Wykonawca wnosi zatem o dokonanie modyfikacji ww. postanowień poprzez doprecyzowanie, iż podstawą do odmowy dokonania odbioru końcowego będą jedynie wady istotne.

**Odpowiedź:** Pozytywnie. Zamawiający już w poprzednim postępowaniu ZP/PN/12/7/2020 zamieścił stosowną korektę w treści umowy stanowiącej załącznik do SIWZ

14. Zwracam się z wnioskiem o usunięcie z projektu umowy zapisów sugerujących, że Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową i nie wnosi żadnych uwag do dokumentacji i warunków realizacji zamówienia. Zwracam uwagę na fakt, że to obowiązkiem Zamawiającego jest opisać prawidłowo przedmiot zamówienia, zatem na tym etapie ocena udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie jest obowiązkiem wykonawcy. Formułowanie oczekiwań i wymogów, by wykonawca w stosunkowo krótkim czasie pomiędzy ogłoszeniem konkursu a złożeniem oferty czy podpisaniem umowy, weryfikował szczegółowo dokumentację projektową jest oczekiwaniem ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawą PZP i orzecznictwem KIO w tym zakresie. Na potwierdzenie powyższego przywołać można między innymi wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1485/09: „Ewentualne złożenie oświadczenia na etapie postępowania przetargowego i podpisania umowy o prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji dokumentacji przy składaniu tego oświadczenia nakłada na Wykonawcę obowiązek merytorycznej kontroli przyjętych w projekcie założeń i obliczeń” lub wyrok KIO z 9 października 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08: „Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający”. W związku z powyższym, proszę o usunięcie z dokumentacji przetargowej zapisów nakładających na Wykonawcę dodatkowe obowiązki, które są bezskuteczne jako sprzeczne z naturą prowadzonego postępowania.

**Odpowiedź:** Pozytywnie. Zamawiający już w poprzednim postępowaniu ZP/PN/12/7/2020 zamieścił stosowną korektę w treści umowy stanowiącej załącznik do SIWZ

15. Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebami do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza kompletność i aktualność dokumentacji projektowej. Ewentualne braki nie obciążają Wykonawcy

16. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmiany w zakresie warunków płatności z tytułu realizacji zamówienia publicznego poprzez wyeliminowanie postanowień niezgodnych z regulacjami rangi ustawowej w zakresie terminu wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej. Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych lub budowlano-montażowych wskazany jest w sposób jednoznaczny w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 106i ust. 3 pkt 1. Przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący. Powyższe oznacza, że Zamawiający nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w tym zakresie polegających na uzależnieniu terminu wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek formalności, np. związanych z dokonaniem odbioru robót przez Zamawiającego. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych „za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi)”. Powyższe wpływa na termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i odprowadzenia należnego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych „Wykonawca ma bowiem obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiający obowiązany jest tę fakturę przyjąć bez względu na ewentualne zastrzeżenia co do nienależytego wykonania części/całości zamawianych robót” (źródło: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-dla-uslug-budowlanych-lub-budowlano-montazowych>). W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z treścią wniosku, proszę o wskazanie podstawy prawnej warunkującej moment powstania obowiązku wystawienia faktury za roboty budowlane lub budowlano-montażowe, od spełnienia jakichkolwiek przesłanek niewymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług.

**Odpowiedź:** Pozytywnie. Zamawiający już w poprzednim postępowaniu ZP/PN/12/7/2020 zamieścił stosowną korektę w treści umowy stanowiącej załącznik do SIWZ a mianowicie par. 7 ust. 11 pdpkt a)

17. W związku z unieważnieniem postępowania numer ZP/PN/12/7/2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 563789-N-2020 z dnia 17.07.2020 r) niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie kwoty jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia na postępowanie przetargowe jak wyżej.

**Odpowiedź:** Odmawiamy udzielenia powyższej informacji, jako że nie jest ona informacją publiczną. Skoro nie złożono żadnych ofert w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, nie ma co otwierać i nie dochodzi do publicznego otwarcia ofert. W konsekwencji nie materializuje się obowiązek podania na tym etapie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wynika to z faktu, że czynności tej dokonuje się bezpośrednio przed otwarciem ofert, a w przedstawionym przypadku nie było otwarcia, bo brak ofert. Na poparcie prezentowanego stanowiska wskazujemy ponadto na cel, jaki przyświeca podawaniu ww. kwoty. Oświadczenie zamawiającego, co do kwoty zapewniającej pokrycie finansowe, ma zapobiegać bezzasadnemu unieważnianiu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP z powodu rzekomego braku środków finansowych..

18. W związku z ogłoszeniem nowego postępowania przetargowego, zwracamy się z zapytaniem czy wszystkie udzielone odpowiedzi w poprzednim przetargu oznaczonym jako ZP/PN/12/7/2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 563789-N-2020 z dnia 17.07.2020 r) są również obowiązujące w nowym przetargu?

**Odpowiedź:** TAK. wszystkie odpowiedzi udzielone w poprzednim przetargu oznaczonym jako ZP/PN/12/7/2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 563789-N-2020 z dnia 17.07.2020 r) są również obowiązujące w nowym przetargu.

19. Czy Zamawiający w ramach prac przewiduje dostawę i montaż systemu poczty pneumatycznej, celem przyspieszenia procesu transportu próbek do laboratorium?

**Odpowiedź:** NIE

20. Jakiej grubości (w mm) wkład Pb należy zastosować w drzwiach do pom. 2.09 i 2.10; 1.15

**Odpowiedź:** Osłony radiologiczne dotyczą tylko pomieszczeń 2.09 oraz 2.10. Drzwi należy wyposażyć we wkład Pb o grubości 0,5mm. Zgodnie z projektem „Osłony stałe przed promieniowaniem rentgenowskim Sala operacyjna nr 2.09 oraz Sala operacyjna 2.10” opis str. 18.

21. Czy okna gilotynowe mają posiadać przesłonę RTG? Jeśli tak – jakiej grubości ?

**Odpowiedź:** Okna gilotynowe pozostają bez osłony RTG. Na etapie projektu uzgodniono z Zamawiającym iż w pomieszczeniach 2.11 oraz 2.15 (wprowadzenie materiałów) podczas zabiegów nie będzie przebywać żadna osoba stąd brak konieczności stosowania osłon. Jednocześnie projektant informuje iż po stronie Wykonawcy leży aktualizacja opracowania osłon radiologicznych w oparciu o dobrane już konkretne urządzenia i wprowadzenie zmian wynikających z aktualizacji. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zastosowanych urządzeń i rozwiązań ochrony radiologicznej z Wojewódzką Stacją Sanitarno-epidemiologiczną.

22. Czy zabudowa pom. 2.09 i 2.10 powinna obejmować wkłady Pb? Jeśli tak – jakiej grubości ?

**Odpowiedź:** Zabudowę pom. 2.09 oraz 2.10 należy wykonać zgodnie z opracowaniem „Osłony stałe przed promieniowaniem rentgenowskim Sala operacyjna nr 2.09 oraz Sala operacyjna 2.10” opis str. 13 oraz 18 \_ ściany sal operacyjnych wykonać jako Silka o gr. 24 cm, co spełnia warunki ochrony radiologicznej. Zabudowa bez dodatkowych wkładów Pb.

<b>Data aktualizacji:</b> <b>31.08.2020 r. g. 15.30 -</b> <b>02.09.2020 r. godz. 15.30</b>	<b>Numer postępowania:</b> ZP/PN/15/8/2020	<u>Art. 38 Ustawa PZP</u>
Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 575525-N-2020 z dnia 18.08.2020 r. <i>Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. <b>Odpowiedzi na wniesione zapytania</b></i>		
<p><b><u>UWAGA:</u></b> Zamawiający dysponuje cząstkowymi odpowiedziami. Poniżej znajdują się oznaczone kolorem niebieskim zapytania na które na dzień 31.08.2020 r. nie ma jeszcze odpowiedzi. Zamawiający dołoży wszelkich starań aby odpowiedzi na te zapytania zostały opublikowane w miarę szybko.</p>		

**Kolor bordowy:** Aktualizacja odpowiedzi z dnia 01.09.2020 r. godz. 13.50

**Kolor zielony:** Aktualizacja odpowiedzi z dnia 02.09.2020 r. godz. 15.30

**Kolor fioletowy:** Aktualizacja odpowiedzi z dnia 03.09.2020 r. godz. 09.30

23. Z uwagi na konieczność wykonania prac remontowych w części istniejącej aktualnie użytkowanej przez zamawiającego prosimy o informację w jaki sposób i na jakich zasadach będzie następowało przekazywanie pomieszczeń wykonawcy tak aby nie zaburzyć rytmu pracy i realizacji zadania.

**Odpowiedź:** Prace remontowe w części istniejącej muszą być tak prowadzone, żeby każdy zakres działalności był prowadzony. Zamawiający nie może ograniczyć dostępności do świadczeń zdrowotnych, które są zakontraktowane w ramach NFZ. Każdy oddział na każdym piętrze musi być chociaż w minimalnym zakresie czynny np. dyżurka lekarska, pielęgniarska, gabinet zabiegowy, dwie sale dla 4 pacjentów. Nie ma możliwości zamknięcia na dłużej niż 7 dni konkretnego zakresu działalności szpitala. Przed ingerencją w dany oddział. Wykonawca przedstawi plan na kolejne przekazywanie pomieszczeń, Inwestor zorganizuje przeniesienia i udostępni poszczególne pomieszczenia, np. połowa piętra oddziału chirurgicznego na miesiąc, kolejno na 45 dni połowa oddziału dziecięcego itd. albo pion przy klatce B z częścią magazynową przez wszystkie kondygnacje. Większość zależy od planu pracy instalatorów.

24. **Z uwagi na fakt, że w zakresie wykonania instalacji jest ich przygotowanie do podłączenia do urządzeń dostarczanych przez inwestora prosimy o przesłanie kart technicznych tych urządzeń które dostarcza Zamawiający a do których instalację przyłączeniową ma wykonać wykonawca – opis techniczny architektury punkt 2.6.3**

**Odpowiedź:** Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup urządzeń dostarczy Wykonawcy karty techniczne

25. Z uwagi na fakt, że budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej (na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Wągrowca, wpisanego pod numer 436/Wlkp/A do rejestru na podstawie decyzji z dnia 12 grudnia 2006 r. ). Prosi o przesłanie potwierdzenie uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**Odpowiedź:** <http://szpitalwagrowiec.pl/wp-content/uploads/2020/07/poz01.pdf>

26. Czy zamawiający dopuszcza jako sufity szczelne wbudowanie sufitów z wełny mineralnej zabezpieczonych klipsami?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy

27. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie wykonawcy nie są dostawy (zakup, dostawa i montaż) żadnego wyposażenia w tym mebli i sprzętu medycznego.

**Odpowiedź:** W zakresie Wykonawcy nie jest sprzęt medyczny i wyposażenie meblowe

28. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z opisem technicznym dostawie i montażu podlega jedna winda przelotowa.

**Odpowiedź:** Jest jedna winda przelotowa

29. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z opisem INWENTARYZACJA został wbudowany zbiornik zapasowy na wodę pitną.

**Odpowiedź:** TAK

30. Proszę o potwierdzenie że w zakresie wykonawcy nie należy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie a jedynie poinformowanie służb sanitarnych i straży pożarnej o zakończeniu prac oraz złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

**Odpowiedź:** W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie

31. Proszę o doprecyzowanie jakim materiałem mają być wykończone ściany w salach operacyjnych. Opis techniczny w swym opracowaniu zawiera informację, że ściany sal operacyjnych należy wykończyć wykładziną PCV, a przedmiar robót etapu I punkt 10.2 zawiera informację o wykończeniu ścian stalą nierdzewną.

**Odpowiedź:** Stal nierdzewna

32. Proszę o przekazanie przez Inwestora dotychczasowych protokołów odbiorów częściowych i robót zanikających wykonanych przez poprzedniego wykonawcę aby w sposób rzetelny móc wykluczyć ewentualne błędy wykonawcze powstałe na wcześniejszych etapach robót, a mogące mieć negatywny wpływ na dalsze roboty budowlane i instalacyjne.

**Odpowiedź:** Odbiory w dzienniku budowy

33. Proszę o uzupełnienie umowy w paragrafie 5 punkt 11.3 "Wymagania Zamawiającego dotyczące wbudowywanych materiałów. " o zapis że Nadzór Inwestorski w terminie do trzech dni roboczych od złożenia kart materiałowych dokona ich zatwierdzenie przed wbudowaniem lub ich odrzucenia z podaniem przyczyn odrzucenia. W przeciwnym wypadku Wykonawca naraża się na opóźnienia w realizacji zadania wywołane bez terminowa akceptacją kart materiałowych przez Nadzór Inwestorski.

**Odpowiedź:** Negatywnie. Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ

34. Czy Inwestor dopuszcza możliwość zmiany paragrafu 7 umowy punkt 11 a) i umożliwienie fakturowania częściowego do 90% zaawansowania.

**Odpowiedź:** Negatywnie. Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ

35. Zgodnie z paragrafem 11 punkt 1 h) umowy, który daje możliwość nałożenia kary przez Zamawiającego na Wykonawcę proszę o przedłożenie wykazu prac zastrzeżonych dla Kierownika

Budowy/Robót bądź wykreślenie tego punktu z umowy gdyż jego rzetelna weryfikacja na budowie naszym zdaniem jest nie możliwa.

**Odpowiedź:** Negatywnie. Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ

36. Z uwagi na wcześniej zadane pytania oraz znaczący zakres robót i wyposażenia do wykonania i wyceny czy Inwestor dopuszcza możliwość przedłużenia procedury przetargowej do 09.09.2020 r.?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy

37. Czy Wykonawca ma w ofercie uwzględnić w ramach termomodernizacji części istniejącej wymianę wszystkich istniejących okien na nowe z PCV o  $U=1,1$  w/m<sup>2</sup>k?

**Odpowiedź:** NIE

38. Czy Wykonawca w ofercie ma przyjąć dostawę i montaż wyposażenia stałego i ruchomego? Czy tylko jedno typu?

**Odpowiedź:** Wyposażenie ruchome po stronie Zamawiającego

39. Z uwagi na duże rozbieżności w zestawieniach wyposażenia proszę o informację co ma być podstawą do sporządzenia oferty, mają być rysunki z technologii medycznej czy zestawienia wyposażenia w pliku EXCEL - Spis Wągrowiec Całościowy.

**Odpowiedź:** Analogicznie do pytania powyżej (Pkt. 38) z technologii medycznej

40. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą branży budowlanej na zakres wykonanych na obiekcie robót?

**Odpowiedź:** Dysponujemy inwentaryzacją powykonawczą

41. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą branży sanitarnej na zakres wykonanych na obiekcie robót?

**Odpowiedź:** Dysponujemy inwentaryzacją powykonawczą

42. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą branży elektrycznej na zakres wykonanych na obiekcie robót?

**Odpowiedź:** Dysponujemy inwentaryzacją powykonawczą

43. Prosimy o przekazanie planu organizacji przekazywania pomieszczeń dla celu wykonywania robót w części użytkowanej szpitala.

**Odpowiedź:** Temat wyjaśniony w poprzednich pytaniach do przetargu

44. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie warstwy posadzkowe (izolacje, jastrychy) są wykonane dla całości zakresu przewidzianego dla realizacji? Zgodnie z Inwentaryzacją branży architektoniczno-budowlanej są one wykonane, o czym świadczy niniejsze stwierdzenie „Stropy - roboty częściowo zrealizowane (brak wykończenia posadzek i sufitów)”. Nie jest to zgodne z przedmiarem robót budowlanych dla Etapu I. Według tego przedmiaru w poz. 124 – należy wykonać ponad 1,1 tys. m<sup>2</sup> izolacji akustycznej podposadzkowej z wełny mineralnej. Dodatkowo według pozycji 123 i 125 należy wykonać izolację z folii polietylenowej w ilości 0,9 tys. m<sup>2</sup>. Co więcej według przedmiaru robót Etapu I do wykonania jest jedynie 180 m<sup>2</sup> jastrychu cementowego. Prosimy o wskazanie rzeczywistego zakresu robót do wykonania w zakresie posadzek dla Etapu I.

**Odpowiedź:** W pozycjach nr 123, 125 powinna być wartość taka sama czyli ilość 484,27 m<sup>2</sup>

45. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający potwierdza ilości wykonanych warstw posadzkowych dla przewidzianego do realizacji zakresu robót? Przedmiar Robót Budowlanych dla Etapu I nie jest tutaj spójny. Według niego w poz. 124 – należy wykonać ponad 1,1 tys. m<sup>2</sup> izolacji akustycznej podposadzkowej ze styropianu. Dodatkowo według pozycji 123 i 125 należy wykonać izolację z folii polietylenowej w ilości 0,9 tys. m<sup>2</sup>. Co więcej według przedmiaru robót Etapu I do



wykonania jest jedynie 180 m<sup>2</sup> jastrychu cementowego. Prosimy o wskazanie rzeczywistego zakresu robót do wykonania w zakresie posadzek dla Etapu I.

**Odpowiedź:** W pozycjach nr 124 powinna być ilość: 1155,50-786,78=368,72m<sup>2</sup>

46. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający potwierdza, że dla zakresu robót budowlanych dla Etapu II nie przewiduje się wykonywania nowych jastrychów, tylko usunięcie starych warstw kleju oraz wyrównanie posadzki warstwą samopoziomującą o przewidywanej grubości 3mm (nie jak w poz. 99 – 3cm).

**Odpowiedź:** - w pozycji nr 99 przyjęto wykonanie warstwy samopoziomującej wyrównującej podłoża pod posadzki o grubości do 3 cm. Przewiduje się usunięcie istniejących różnych typów posadzek wraz z np.z klejami, frezowanie podłoża i oczyszczenie. Należy zwrócić uwagę, iż w wyniku przekuć, wyburzeń i zmian układów pomieszczeń mogą wystąpić różnice w poziomach podłoża. Z tego względu przyjęto warstwę o grubości do 3 cm.

47. W przedmiarze robót budowlanych dla Etapu I w pozycji 123 wskazano, że według kosztorysu powykonawczego wykonano 787 m<sup>2</sup> izolacji przeciwwilgociowych z folii polietylenowych. Brak jest natomiast pozycji wskazującej wykonanie izolacji akustycznej oraz jastrychów. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zabezpieczył należycie wykonaną izolację w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie? Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszty jej wymiany?

**Odpowiedź:** Należy dopisać pozycję w dziale 7.2 „Warstwa wyrównawcza z betonu C20/25 grub. 5 cm w ilości 368,72 m<sup>2</sup>

48. Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie ściany murowe wykonane przez poprzedniego wykonawcę są wykonane bez wad, zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta. Czy Zamawiający w przeciwnym wypadku zleci wykonanie rozbiórki i wykonania nowych ścian na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Potwierdzamy

49. Prosimy o wskazanie oznaczeń i ilości stolarki okiennej i drzwiowej, która została wykonana przez poprzedniego wykonawcę prac.

**Odpowiedź:** Dane są w inwentaryzacji powykonawczej i projekcie budowlanym

50. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ujęty w części projektowej technologii medycznej (w tym: „WYPOSAŻENIE - SZCZEGÓŁOWY SPIS OZNACZEŃ, ILOŚCI I MEDIÓW”; „WYPOSAŻENIE - SZCZEGÓŁOWY SPIS OZNACZEŃ, ILOŚCI I MEDIÓW - TABELA 1”; „WYPOSAŻENIE STAŁE - SZCZEGÓŁOWY SPIS OZNACZEŃ, ILOŚCI I MEDIÓW - TABELA 2”) dla etapów I-IV nie wchodzi w zakres postępowania.

**Odpowiedź:** W zakres postępowania wchodzi wyposażenie stałe. Wyposażenie ruchome oraz technologia medyczna (sprzęt medyczny) po stronie Zamawiającego

51. Czy Zamawiający może udostępnić dla zakresu robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych oświadczenie kierownika budowy, że wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką, przepisami, normami i projektem budowlanym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z wpisami w Dzienniku Budowy

52. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszystkimi wymaganymi dokumentami na wbudowane materiały. Zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku braku dokumentów (Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Deklaracji Zgodności) nie jest możliwe oddanie obiektu do użytkowania min. przed Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Sanitarną. W związku z tym wszystkie materiały bez dokumentów muszą zostać usunięte z budowy.

**Odpowiedź:** Potwierdzamy

53. Proszę o udostępnienie, przed dokonaniem wyceny, wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych prac (protokoły badań betonu, protokoły odbiorów zbrojenia, atesty stali zbrojeniowej, protokoły odbioru wszystkich prac zanikowych, protokół inwentaryzacji geodezyjnej robót żelbetowych) lub w przypadku braku opinie uprawnionego konstruktora potwierdzające poprawność wykonania konstrukcji z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dysponuje atestami (do wglądu u Zamawiającego), pozostałe zgodnie z wpisami do Dziennika Budowy

54. Czy Zamawiający dysponuje protokołami badań i sprawdzeń wykonanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych?

**Odpowiedź:** Jeszcze nie były wykonane

55. Czy Zamawiający dysponuje protokołami badań i sprawdzeń wykonanych instalacji sanitarnych?

**Odpowiedź:** Część jest wykonana, pozostałe sprawdzenia i odbiory – wpisy dokonane w Dzienniku Budowy

56. Prosimy o informację co wchodzi w zakres montażu oraz instalacji wyposażenia medycznego montowanego na stałe w szczególności lamp, paneli, kolumn, mostów. Czy Zamawiający dysponuje sprzętem medycznym lub Dokumentacją Techniczno-Ruchową? Czy Zamawiający będzie wymagał uwzględnienia w cenie ryczałtowej kosztów montażu tego sprzętu tj. min. mosty, kolumny, lampy, panele?

**Odpowiedź:** W zakres postępowania wchodzi wyposażenie stałe. Wyposażenie ruchome oraz technologia medyczna po stronie Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga ujęcia kosztów montażu

57. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie można ustalić faktycznie pozostałą do wykonania ilość robót, biorąc pod uwagę roboty wykonane niezgodnie z warunkami technicznymi, projektem, zasadami obowiązującymi w budownictwie.

**Odpowiedź:** Na podstawie inwentaryzacji, przedmiaru i możliwości dokonania wizji lokalnej.

58. W celu ustalenia rzeczywistej wartości robót związanej z dokończeniem budynku zasadne jest ustalenie rozliczenia kosztorysowego będącego podstawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy, jednocześnie umożliwiającego rzetelne ustalenia wartości wykonania wszelkich prac, których wycenia na podstawie obecnej dokumentacji nie jest możliwe. W związku z powyższym wnosimy o zmianę charakteru wynagrodzenia w umowie ryczałtowej na kosztorysową.

**Odpowiedź:** Brak zgody Zamawiającego

59. Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie według Zamawiającego jest ryzyko związane z koniecznością powtórnego wykonania prac wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę, które staną się oczywiste po rozpoczęciu wykonywania prac według kontraktu, tj. rozpoczęcia robót rozbiórkowych, murowych, wykończeniowych, sanitarnych, elektrycznych.

**Odpowiedź:** Po stronie Wykonawcy

60. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie odchyłki przekraczające wartości SWTiOR w stanie istniejącym są zaakceptowane i nie wymagają jakichkolwiek robót poprawkowych – w szczególności odchyłki robót murowych, żelbetowych, posadzkarskich.

**Odpowiedź:** Nie był jeszcze wykonany operat geodezyjny, także Zamawiający nie może potwierdzić

61. Prosimy o przekazanie dokumentów potwierdzających odporności ogniowej i klasyfikacji rozprzestrzeniania się ognia dla materiałów, z których zostały wykonane warstwy pokrycia dachowego.

**Odpowiedź:** Karty materiałowe do wglądu u Zamawiającego

62. Prosimy o protokoły odbioru robót zanikowych przy wykonywaniu warstw pokrycia dachu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z wpisami w Dzienniku Budowy

63. Prosimy o potwierdzenie, że dach nie wymaga wymiany, a jedynie miejscowych napraw.

**Odpowiedź:** Potwierdzamy

64. W związku z tym, że projekt budowlany został sporządzony w 2018 roku, czy w chwili obecnej Zamawiający będzie wymagał wykonania robót zgodnie z Projektem Budowlanym, czy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z aktualnymi przepisami i z projektem, nadmienienia że jest nadzór projektowy

65. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy uprzednio wykonane i zinwentaryzowane roboty będą posiadały wady ukryte i będą wymagały powtórnego wykonania to Zamawiający rozliczy je jako roboty dodatkowe i stanowią one ryzyko Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Ewentualne ryzyko należy ująć w wycenie (do oferty)

66. Po czyjej stronie są koszty związane z dostosowaniem robót do sprzętu medycznego co wynikać będzie z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej na wyposażenie medyczne.

**Odpowiedź:** Po stronie Wykonawcy, DTR-y zostaną dostarczone po rozstrzygnięciu przetargu

67. W związku z tym, że instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym i wymaga pełnej certyfikacji dla wyrobu medycznego prosimy o podanie w czym zakresie jest dokończenie instalacji gazów medycznych, certyfikacja instalacji gazów medycznych, przeprowadzenie prób i wydanie certyfikatu wyrobu medycznego.

**Odpowiedź:** Po stronie Wykonawcy

68. Prosimy o podanie czy w cenie na zakres instalacji gazów medycznych ma być ujęte podłączenie wszystkich kolumn, mostów, paneli. Jeśli tak, to prosimy o podanie producentów tego wyposażenia oraz podanie kiedy będzie zamontowane na obiekcie i przez kogo.

**Odpowiedź:** Producenci zostaną podani po rozstrzygnięciu przetargu

69. Czy Zamawiające dysponuje deklaracjami, protokołami odbioru wykonanej stolarki okiennej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z wpisami w Dzienniku Budowy

70. Według SIWZ w rozdziale XVIII: Opis, wytyczne budynek należy wyposażyć w dwie windy. Pierwsza, przelotowa w nowym szybie, o wymiarach kabiny 1,4x2,2m oraz druga, w istniejącym szybie, przelotowa o wymiarach kabiny niesprecyzowanych w treści SIWZ. Według opisu technicznego architektury dla II Etapu w rozdziale 1.5.1. winda w nowym szybie windowym ma posiadać udźwig o wartości 630 kg oraz wymiary kabiny 110x140cm (wymiarzy są powtórzone w przedmiarze robót), dodatkowo kabina jest opisana jako nieprzelotowa, co nie jest równoważne z SIWZ (wymiarzy kabiny 1,4x2,2m). Prosimy o jednoznaczne określenie ilości wind do zamontowania wraz z ich parametrami i miejscem występowania.

**Odpowiedź:** Aktualne dane znajdują się w załączonych projektach oraz opisie technicznym architektury

71. Prosimy o informację czy zakres postępowania obejmuje wykonanie termomodernizacji całości elewacji budynku istniejącego.

**Odpowiedź:** Temat wyjaśniony w poprzednich pytaniach do przetargu

72. Prosimy o podanie istniejących warstw ścian zewnętrznych istniejącego budynku przeznaczonego do termomodernizacji.

**Odpowiedź:** Temat wyjaśniony w poprzednich pytaniach do przetargu

73. Prosimy o informację czy zakres postępowania nie obejmuje wymiany stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w istniejącym obiekcie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, nie obejmuje

74. Prosimy informację czy zakres postępowania obejmuje wymianę warstw pokrycia dachowego (warstwy izolacji termicznej, przeciwwilgociowej) oraz obróbek blacharskich dachu istniejącego obiektu. Opis techniczny etapu drugiego wskazuje na objęcie tych robót odrębnym opracowaniem, natomiast w przedmiarze robót dla etapu II w punkcie 16.4 są zamieszczone pozycje dotyczące termomodernizacji całości istniejącego dachu.

**Odpowiedź:** Temat wyjaśniony w poprzednich pytaniach do przetargu

75. W projekcie budowlanym Etap I str. 24 oraz w projekcie wykonawczym technologii medycznej Etap I str.4 jest zapis Woda uzdatniona do urządzeń będzie dostarczana z urządzeń indywidualnych dlatego nie przewiduje się tworzenia centralnej instalacji wody uzdatnionej – brak dodatkowych informacji. Prosimy o potwierdzenie, że w/w urządzenia są poza zakresem robót budowlanych objętych postępowaniem.

**Odpowiedź:** Urządzenia lokalne do wytwarzania wody uzdatnionej są poza zakresem zamówienia

76. W opisie technicznym do zamiennego projektu budowlanego („PB Etap I Zamienny”) jest wymieniony nowy rysunek PZT o nazwie „PZT-01ZAM” z m.in. lokalizacją dodatkowego hydrantu, jednak nie został on załączony. Prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź:** Załączono na stronie [www.szpitalwagrowiec.pl](http://www.szpitalwagrowiec.pl) rysunek PZT-01ZAM (aktualizacja 02.09.2020 r.)

77. W projekcie budowlanym zamiennym „PB Etap I Zamienny”, brak jakichkolwiek rysunków, natomiast w opisie technicznym pkt 2 str. 15 jest wymieniona lista zmian zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, że projekt wykonawczy branży sanitarnej je obejmuje.

**Odpowiedź:** TAK. Projekt instalacji sanitarnych uwzględnia zmiany

78. W projekcie wykonawczym PW-I Etap instalacje sanitarne w pkt 1.1 są wymienione nowo projektowane studnie kanalizacji sanitarnej z m.in. tworzywa sztucznego, natomiast na rys. SZ-02 występują jedynie studnie betonowe, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:** Studnie betonowe

79. Prosimy o potwierdzenie, czy odcinki zewnętrznej kanalizacji sanitarnej od studni S4 do studni istniejących należy wymienić.

**Odpowiedź:** TAK

80. Prosimy o przekazanie profilu zewnętrznej instalacji wodociągowej.

**Odpowiedź:** Załączono na stronie [www.szpitalwagrowiec.pl](http://www.szpitalwagrowiec.pl) rysunek IS-02 (aktualizacja 02.09.2020 r.)

81. Prosimy o wskazanie na rysunkach instalacji wentylacji lokalizacji centrali nawiewnej NT2 obsługującej pomieszczenie próżni. Prosimy również o wskazanie położenia pomieszczenia próżni.

**Odpowiedź:** Pomieszczenie próżni nie było w zakresie projektu

82. Prosimy o potwierdzenie, że rezerwowy zbiornik wody pitnej jest poza zakresem robót budowlanych objętych postępowaniem. Jeżeli jednak zbiornik należy wykonać to prosimy o przekazanie odrębnego opracowania, o którym mowa w opisie technicznym.

**Odpowiedź:** Zbiornik jest wykonany

83. W opisie technicznym projektu wykonawczego instalacji sanitarnych oraz na liście elementów, do której jest odniesienie w projekcie, brak szczegółowych informacji odnośnie sufitów laminarnych w salach operacyjnych (czy mają być z recyrkulacją, wymiary, wydajność, dobrany model i producent itp.). Co więcej w przedmiarze występują 3 stropy laminarne, natomiast na rzucie instalacji wentylacji są wrysowane tylko 2 – w dwóch salach operacyjnych. Prosimy o przekazanie parametrów technicznych i wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:** Wg projektu są 3 pomieszczenia z sufitami laminarnymi tj. 1.14 sala cięć cesarskich / 2.09 sala operacyjna / 2.10 sala operacyjna. Sufity bez recyrkulacji. Na etapie projektowania sugerowaliśmy się rozwiązaniem f.Climatech LAM 1.2 / 2.0 lub równoważnym. Karta techniczna na stronie [www.szpitalwagrowiec.pl](http://www.szpitalwagrowiec.pl) rysunek LAM2007-03 (aktualizacja 02.09.2020 r.)

84. W projekcie wykonawczym architektury Etap I pkt 3.1 demontaże i wyburzenia jest zapis Rozbiórka wyrzutni terenowej wraz z infrastrukturą podziemną – na rys. PZT-01 brak oznaczenia lokalizacji wyrzutni terenowej, prosimy o wskazanie elementów podlegających rozbiórce.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

85. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonane rurociągi instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania na kondygnacjach powyżej parteru opisane w opinii technicznej z dnia 30.03.20 r. jako nie nadające się na tym etapie do eksploatacji należy przyjąć w całości w ofercie do ponownego wykonania?

**Odpowiedź:** nie są do ponownego wykonania, należy je tylko uzupełnić

86. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada podpisaną umowę o nadzór autorski.

**Odpowiedź:** Nie posiadamy podpisanej umowy na nadzór autorski

87. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich niezbędną do realizacji zakresu prac przewidzianych w postępowaniu.

**Odpowiedź:** Nawet ewentualny brak praw autorskich u Zamawiającego nie będzie rodzić żadnych dodatkowych zobowiązań po stronie Wykonawcy

88. Na dokumentacji fotograficznej widoczne są ślady zalania i zawilgoceń w pomieszczeniach. Wskazuje to na wilgotność powodującą zniszczenie ścianek działowych STG. Czy wykonane ścianki są przewidziane do rozbiórki i utylizacji?

**Odpowiedź:** Może się zdarzyć jedna ścianka do rozbiórki albo fragment tynku do skucia, zalane miejsca są tylko przy szybie

89. Na dokumentacji fotograficznej są widoczne przekłady nieprawidłowego osadzenia okien i drzwi. Elementy te również nie są zabezpieczone. Czy należy te elementy rozebrać i zutylizować?

**Odpowiedź:** Drzwi czy okna mogą wymagać regulacji, poprawy osadzenia ale nie rozbiórki

90. Dokumentacja fotograficzna ukazuje instalacje wentylacji niezabezpieczona przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem. Kanały w takim stanie nie mogą być użytkowane w szpitalu - są zabrudzone i pewne jest że są zakażone biologicznie. Czy kanały należy rozebrać?

**Odpowiedź:** Dopuszcza się zdemontowanie i wyczyszczenie, zdezynfekowanie i ponowne zamontowanie w miejscach gdzie nie jest niezabezpieczone

91. Na dokumentacji fotograficznej widoczne są przecieki z pokrycia dachowego. Wskazuje to na zawilgocenie izolacji dachu. Czy zamawiający przewiduje wymianę pokrycia dachowego?

**Odpowiedź:** Nie przewidujemy wymiany, ale ew. poprawki

92. Czy są dokumenty na próbę szczelności dachu?

**Odpowiedź:** NIE, Inwestycja nie jest zakończona

93. Dokumentacja fotograficzna wskazuje na bardzo dużą ilość uszkodzeń ścian dokonaną w trakcie montażu instalacji. Są to przecięcia profili nośnych, przepalenia płyt gipsowych, nieprawidłowe bruzdowania itp. Czy zamawiający wymaga wymiany uszkodzonych elementów?

**Odpowiedź:** Wskazane są wzmocnienia w miejscach osłabienia

94. Prosimy o udostępnienie dzienników budowy.

**Odpowiedź:** źródło - <http://szpitalwagrowiec.pl/blog/2020/08/18/przetarg-nieograniczony-rozbudowa-i-dostosowanie-do-aktualnych-wymagan-istniejacego-objektu-szpitala-zespołu-opieki-zdrowotnej-w-wagrowcu-3/>

95. Prosimy o udostępnienie protokołów z odbiorów częściowych.

**Odpowiedź:** źródło - <http://szpitalwagrowiec.pl/blog/2020/08/18/przetarg-nieograniczony-rozbudowa-i-dostosowanie-do-aktualnych-wymagan-istniejacego-objektu-szpitala-zespołu-opieki-zdrowotnej-w-wagrowcu-3/>

96. Prosimy o przekazanie dokumentów z przeprowadzonego nadzoru autorskiego projektanta potwierdzającego zgodność wykonania robót z projektem.

**Odpowiedź:** Zapisy w dzienniku budowy

97. **Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie sufitów powieszonych 60x60 cm z widocznym rusztem**

zamiast sufitów 120x60 z rusztem częściowo ukrytym? Zmniejszy to koszty realizacji.

**Odpowiedź:** Projektant wyraża zgodę na zastosowanie sufitów podwieszanych 60x60 jednakże tylko i wyłącznie z konstrukcją częściowo ukrytą. Układ płyt należy rozpatrywać łącznie z projektem instalacji elektrycznych\_ oświetlenie.

98. Jaki rodzaj sufitu należy przyjąć w miejscach opisanych jako "sufit z atestem higienicznym"? Prosimy o podanie parametrów technicznych.

**Odpowiedź:** „Sufit z atestem higienicznym”: sufit podwieszany, modułowy 60x60cm, gr. 20-25mm, higieniczny, z konstrukcją częściowo ukrytą, umożliwiającą pełen demontaż „od dołu”. Płyty sufitowe ze skalnej wełny mineralnej, nieorganiczne, uniemożliwiające rozwój mikroorganizmów, o współczynniku pochłaniania dźwięku  $\alpha_w = 0,95-1,00$ , o odporności na wilgoć  $> 95\%$ , klasa reakcji na ogień A1, współczynnik odbicia światła  $>85\%$ . Powierzchnia płyt umożliwia czyszczenie na mokro, czyszczenie nadtlenkiem wodoru oraz dezynfekcję i czyszczenie parą, gładka, mikronatryskowa, biała, krawędzie płyt wzmacniane, łączone ze sobą „na styk”, zakrywające w całości konstrukcję nośną. Klasa odporności mikrobiologicznej B1, odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii, szczególnie z rodziny : Staphylococcus Aereu i, Aspergillus Niger. Klasa czystości powietrza ISO 4.

99. Zgodnie z dokumentem pt.: "OPINIA TECHNICZNA" część instalacji jest opisana jako "nie nadaje się do eksploatacji". Jaki zakres robót dla takich elementów przewiduje Zamawiający?

**Odpowiedź:** Opisane w opinii technicznej i pokazane na rysunkach poszczególnych branż

100. Czy zamawiający wymaga wymiany instalacji opisanej w dokumentach przetargowych jako nienadająca się do eksploatacji?

**Odpowiedź:** NIE, wymaga zakończenia i wykonania prób

101. Co należy zrobić z widocznymi na zdjęciach śmieciami i resztkami materiałów budowlanych?

**Odpowiedź:** Teren budowy został uprzątnięty

102. W dokumentach z inwentaryzacji robót zostały podane parametry techniczne przegród, np.:  $U_{max}=0,18$  w/(m<sup>2</sup>K),  $R_{a1}=50$  dB,  $\lambda = 0.04$  W/mK, i wiele innych. Czy Zamawiający potwierdza, że parametry podane w opracowaniach pt. *„Wielobranżowa inwentaryzacja budowlana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” odnoszą się o zabudowanych materiałów i wykonanych robót?*

**Odpowiedź:** Parametry wg dokumentacji budowlanej wielobranżowej

103. W części opisowej inwentaryzacji podano, że roboty murowe są wykonane w 100% natomiast na części fotograficznej widoczne są niezakończone mury - ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Prosimy o doprecyzowanie jaka jest ilość robót murarskich do wykonania?

**Odpowiedź:** Ściany są wykonane, a le w kilku miejscach należy zamurować np. otwory techniczne czy np. wyjście na dach nad parterem, którego docelowo nie będzie

104. Czy Zamawiający posiada pełną kompletną dokumentację dla wykonanych elementów z zakresu bezpieczeństwa PPOż: Wykonane zabezpieczenie konstrukcji stalowej , dostarczone kłapy dymowe, instalacje ppoż, stolarka i ślusarka ppoż?

**Odpowiedź:** Na chwilę obecną nie posiada

105. Czy w ramach inwentaryzacji robót zostały zrobione pomiary nośności posadzek, wysokości pomieszczeń, pionów i poziomów ścian i stropów? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie ww. dokumentów.

**Odpowiedź:** Nie zostały zrobione

106. W części opisowej inwentaryzacji dla dachu, dla przejść instalacji znajduje się zdanie "Przebiecia zabezpieczono systemowymi kinetami." Na dokumentacji fotograficznej nie ma tych elementów. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy to sformułowanie, ponieważ "kinety" są to z reguły elementy instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej - jest to element studni kanalizacyjnej.

**Odpowiedź:** Błędne sformułowanie. Nie ma tych elementów

107. W inwentaryzacji robót elektrycznych znajduje się zapis: *Inwentaryzacja przeprowadzona na podstawie wizji lokalnej w obiekcie oraz danych przekazanych przez wykonawcę. Wykonawca instalacji jest zobowiązany do przeprowadzenia pomiarów przed przystąpieniem do robót elektroinstalacyjnych.* Czy w związku z tym do wyceny robót należy przyjąć jedynie koszty wykonania pomiarów, a w przypadku nieprawidłowych wyników Zamawiający zleci wykonanie robót dodatkowych z zakresie spełnienia wymagań?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zleci dodatkowych robót

108. Na rysunkach dokumentacji Inwentaryzacji są podane elementy wykonane - np "Obudowa drogi ewakuacyjnej EI30". Czy odporność ogniowa jest potwierdzona odpowiednią dokumentacją producenta systemu?

**Odpowiedź:** Inwestor dysponuje w dokumentacji powykonawczej kartami materiałowymi

109. Na rysunkach z Inwentaryzacji są podane wymiary (wymiary pomieszczeń, otwory itd.) czy te wymiary są zinwentaryzowane i odpowiadają rzeczywistości?

**Odpowiedź:** Większość wymiarów została zmierzona i odpowiada rzeczywistości

110. Zgodnie z zapisami z inwentaryzacji z marca 2020 roku roboty powinny zostać zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem kradzieżą itp. Czy zakres prac zabezpieczających został wykonany i Zamawiający dysponuje dokumentacją zdjęciową z tego zakresu?

**Odpowiedź:** Większość została zabezpieczona, nie dysponujemy dokumentacją zdjęciową

111. Czy realizowany budynek szpitalny a w szczególności zakres objęty postępowaniem jest objęty ochroną konserwatora zabytków, jest wpisany do rejestru zabytków lub wymaga uzgodnień z Konserwatorem Zabytków? Czy Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków?

**Odpowiedź:** realizowany budynek szpitalny znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków. Inwestor posiada pozwolenie konserwatorskie

112. Czy Zamawiający wymaga w salach operacyjnych 2.09 i 2.10 zaprojektowania i dostawy okien systemowych licujących z zabudową panelową ścian z żaluzją międzyokienną?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga żaluzji międzyokiennych

113. Czy Zamawiający wymaga zaprojektowanie i dostawy do sal operacyjnych drzwi systemowych ze stali kwasoodpornej dostosowanych do zabudowy panelowej? Czy Zamawiający może określić ilości drzwi automatycznych? Zalecamy drzwi automatyczne w przejściach pomiędzy pomieszczeniami przygotowawczymi a salami operacyjnymi.

**Odpowiedź:** Odp. Zamawiający wymaga drzwi systemowych automatycznych z pomieszczeń przygotowawczych do sal operacyjnych pozostałe drzwi otwierane ręcznie.

114. Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia radiologicznego sal operacyjnych 2.09 oraz 2.10?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania zabezpieczenia radiologicznego sal operacyjnych zgodnie z projektem osłon radiologicznych.

115. Czy Zamawiający może określić na tym etapie wartość współczynnika Pb? Wartość ta pozwoli na prawidłowe przeliczenia do oferty.

**Odpowiedź:** Zgodnie z projektem osłon radiologicznych.

116. Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i dostawy sufitów w salach operacyjnych spójnych z systemem paneli ściennych tj, paneli sufitowych wykonanych ze stali nierdzewnej malowanych proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby sufit był spójny z systemem paneli ściennych ale był wykonany z paneli ocynkowanych lakierowanych proszkowo w kolorze RAL9010

117. Czy Zamawiający w salach operacyjnych na zabudowie panelowej wymaga zastosowania farb proszkowych antybakteryjnych? Czy Zamawiający na potwierdzenie zaoferowanej technologii wymaga potwierdzenia w formie odpowiedniego atestu PZH lub badań z niezależnego akredytowanego laboratorium poprzez dołączenie do oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

118. Okna podawcze gilotynowe do sal operacyjnych należy zaprojektować i dostarczyć jako spójny element zabudowy panelowej tj. okna ze stali nierdzewnej gilotynowe z antywagą – zatrzymujące się w dowolnej pozycji podczas otwarcia?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga okien podawczych z możliwością blokowania otwarcia nie określa jakim systemem ma być okno blokowane.

119. Czy w zakresie oferty należy zaproponować dostawę mebli ze stali nierdzewnej do pomieszczeń przygotowawczych tj. mebli medycznych oraz myjni medycznych? Prosimy o przybliżenie parametrów technicznych asortymentu.

**Odpowiedź:** Myjni: TAK wymaga dostawy – parametry myjni poniżej. Mebli medycznych: NIE

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
1.	Umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa z panelem ściennym wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9
2.	Umywalka do zawieszenia na ścianie
3.	Komora umywalki wyprofilowana aby zapewnić swobodny odpływ wody
4.	Panel ścienny o wysokości min. 500 mm
5.	Wymiary myjni: długość/głębokość/wysokość 1500 x 600 x 1150 mm (+/-50 mm)
6.	Głębokość komory ok. 200 mm
7.	Umywalka wyposażona w 2 syfony
8.	2 baterie na fotokomórkę z zaworem termostatycznym mieszającym (baterie montowane do panelu ściennego)
9.	<b>Pozostałe wymagania</b>
10.	Gwarancja min. 24 miesiące

120. Czy Zamawiający wymaga aby sala 2.08 operacyjno-zabiegowa również została wykonana w zabudowie panelowej? Ilość metrów przyjęta w przedmiarach sugeruje iż wykonanie w zabudowie panelowej dotyczy tylko sal operacyjnych 2.09 oraz 2.10.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga aby sala zabiegowo-operacyjna była wykonana w zabudowie panelowej.

121. Czy zabudowa panelowa w salach operacyjnych ma zostać wykonana w ogólnym standardzie tj. panel ścienny z blachy o grubości min. 1 mm ze stali w gat. 1.4301 malowanej proszkowo? Tj. panel sufitowy z blachy o grubości min. 0,8 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo?

**Odpowiedź:** TAK. Panel sufitowy z blachy o grubości min. 0,5 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

122. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania elementów do zabudowy w ścianach sal operacyjnych takich jak: zegary, szafy, negatoskopy, monitory itp.?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga tylko tego wyposażenia w salach operacyjnych wbudowanego na stałe w ściany które jest wyszczególnione w zestawieniu wyposażenia. Jeżeli nie ma w tym zestawieniu elementów do wbudowania w ściany to nie wymaga takowych.

<b>Data aktualizacji:</b> 03.09.2020 r. g. 10.00	<b>Numer postępowania:</b> ZP/PN/15/8/2020	<u>Art. 38 Ustawa PZP</u>
Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 575525-N-2020 z dnia 18.08.2020 r. <i>Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.</i> <b>Odpowiedzi na wniesione zapytania</b>		



**Z UWAGI** na pojawiające się wątpliwości dot. wyceny wyposażenia, Zamawiający zamieszcza

**SPROSTOWANIE do odpowiedzi z dnia:** 26.08.2020 r.; 31.08.2020 r.; 01.09.2020 r.; 02.09.2020 r.;

03.09.2020 r. w postępowaniu numer: ZP/PN/15/8/2020 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 575525-N-2020 z dnia 18.08.2020 r. **ORAZ** do odpowiedzi udzielonych w postępowaniu numer ZP/PN/12/7/2020 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 563789-N-2020 z dnia 17.07.2020 r., które brzmi:

Zamawiający niniejszym informuje, że żadne wyposażenie tj. ruchome oraz stałe nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania

Wyposażenie - Zamawiający ma na myśli wykaz całego asortymentu zawartego w Dziale 03.Technologia Medyczna, plikach:

- a) I Etap: spis szczegółowy wyposażenia.pdf
- b) I Etap: spis wągrowiec całosciowy.xlsx
- c) II Etap: spis wągrowiec szczegółowy.xlsx
- d) II Etap: spis wyposażenia stałego szczegółowy.pdf
- e) II Etap: spis wyposażenia szczegółowy.pdf

**Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ:** W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.